

新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2025 年 9 月 3 日监测结果

水厂性质 (市、 区、乡 镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司刘集水厂（水厂内）	8:36	8:40	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	9月3日	出厂水	0.22	<5	无异臭 、异味	无	0.99	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司汪套水厂（水厂内）	8:47	8:51	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	9月3日	出厂水	0.21	<5	无异臭 、异味	无	1.1	检测合格
区级	邾城一初	8:56	9:00	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	9月3日	末梢水	0.38	<5	无异臭 、异味	无	0.12	检测合格
区级	新洲一中	9:07	9:11	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	9月3日	末梢水	0.46	<5	无异臭 、异味	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:18	9:22	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	9月3日	末梢水	0.44	<5	无异臭 、异味	无	0.15	检测合格

区级	新洲大酒店	9:28	9:32	武汉市新洲区疾病预防控制中心	9月3日	末梢水	0.53	<5	无异臭、异味	无	0.24	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	6:47	6:48	三店街卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	/	0.50mg/1	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	7:04	7:05	三店街卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	/	0.29mg/1	合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司		11:08	李集卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.36	合格
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区		11:25	李集卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.24	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	12:47	12:50	汪集街卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	1.14	合格
乡镇	孔埠卫生院	13:01	13:03	汪集街卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.13	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	7:30	7:30	双柳街卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.75	检测合格
乡镇	新洲区双柳街学林路226号	10:00	10:00	双柳街卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.53	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	11:41	11:43	凤凰街卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	1.49	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	12:06	12:07	凤凰街卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.08	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司(水厂内)	8:00	8:01	道观河卫生院	9月3日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.85	检测合格

乡镇	道观河旅游大道43号	8:15	8:16	道观河卫生院	9月3日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.83	检测合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05；4	
											末梢水 ≥ 0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准2006》，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810