新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2025年10月10日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司刘集水厂(水厂内)	9:07	9:11	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	出厂水	0.16	<5	无异臭、异味	无	0.75	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司汪套水厂(水厂内)	9:18	9:22	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	出厂水	0.22	<5	无异臭、异味	无	0.61	检测合格
区级	邾城一初	9:28	9:32	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	末梢水	0.38	<5	无异臭、异味	无	0.11	检测合格
区级	新洲一中	9:40	9:44	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	末梢水	0.45	<5	无异臭、异味	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:51	9:55	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	末梢水	0.44	<5	无异臭、异味	无	0.14	检测合格

区级	新洲大酒店	10:02	10:06	武汉市新洲区疾病预防控制中心	10月10日	末梢水	0.51	<5	无异臭、异味	无	0.2	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	6:52	6:53	三店街卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	/	0.72mg/1	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	7:17	7:18	三店街卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	/	0.41mg/1	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	9:49	9:52	汪集街卫生院	10月10日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	1.08	合格
乡镇	孔埠卫生院	10:03	10:05	汪集街卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.17	合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司		11..08	李集卫生院	10月10日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.5	合格
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区		11:25	李集卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.15	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	11:00	11:00	双柳街卫生院	10月10日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.83	检测合格
乡镇	新洲区双柳街学林路226号	7:40	7:40	双柳街卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.47	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	11:29	11:31	凤凰街卫生院	10月10日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.63	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	11:53	11:54	凤凰街卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.06	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司(水厂内)	8:10	8:11	道观河卫生院	10月10日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.91	检测合格

乡镇	道观河旅游大道43号	8:30	8:31	道观河卫生院	10月10日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.88	检测合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05; 4	
											末梢水 ≥ 0.02;	

1、依据《生活饮用水卫生标准2006》，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度 $\leq$ 1、色度 $\leq$ 15、耗氧量 $\leq$ 3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯 $\geq$ 0.3mg/l，末梢水 $\geq$ 0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810