新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 3 月 11 日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标					建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	余氯/二氧化氯（mg/L）	指标都合格，就写，检测合格，指标不合格针对不合格的指标写建议
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司刘集水厂（水厂内）	9:04	9:09	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	出厂水	0.34	＜5	无异臭、异味	无	0.6	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司汪套水厂（水厂内）	9:16	9:21	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	出厂水	0.41	＜5	无异臭、异味	无	0.72	检测合格
区级	邾城一初	9:27	9:32	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	末梢水	0.47	＜5	无异臭、异味	无	0.14	检测合格
区级	新洲一中	9:39	9:43	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	末梢水	0.47	＜5	无异臭、异味	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:50	9:54	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	末梢水	0.47	＜5	无异臭、异味	无	0.13	检测合格

区级	新洲大酒店	10:01	10:05	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月11日	末梢水	0.48	＜5	无异臭、异味	无	0.22	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	7:11	7:12	三店街卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	/	0.44mg/l	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	8:01	8:02	三店街卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	/	0.28mg/l	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	10:02	10:04	汪集街卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.64	合格
乡镇	孔埠正街172号	10:15	10:17	汪集街卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.23	合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司		11:01	李集卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.39	合格
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区		11:10	李集卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.2	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司（水厂内）	8:50	8:51	道观河卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.9	检测合格
乡镇	道观河旅游大道43号	8:11	8:12	道观河卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.89	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	12:28	12:30	凤凰街卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	1.1	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	12:46	12:47	凤凰街卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.09	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	12:00	12:00	双柳街卫生院	3月11日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.93	检测合格

乡镇	新洲区双柳街学林路226号	8:00	8:20	双柳街卫生院	3月11日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.52	检测合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水≥0.05；4	
											末梢水≥0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810