新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 3 月 12 日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标					建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	余氯/二氧化氯（mg/L）	指标都合格，就写，检测合格，指标不合格针对不合格的指标写建议
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司刘集水厂（水厂内）	9:06	9:11	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	出厂水	0.36	＜5	无异臭、异味	无	0.62	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限公司汪套水厂（水厂内）	9:17	9:21	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	出厂水	0.37	＜5	无异臭、异味	无	0.65	检测合格
区级	邾城一初	9:26	9:30	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	末梢水	0.48	＜5	无异臭、异味	无	0.12	检测合格
区级	新洲一中	9:37	9:42	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	末梢水	0.46	＜5	无异臭、异味	无	0.08	检测合格
区级	区教育局	9:49	9:53	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	末梢水	0.46	＜5	无异臭、异味	无	0.12	检测合格

区级	新洲大酒店	9:59	10:03	武汉市新洲区疾病预防控制中心	3月12日	末梢水	0.47	＜5	无异臭、异味	无	0.2	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	7:16	7:17	三店街卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	/	0.58mg/l	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	7:35	7:36	三店街卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	/	0.47mg/l	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	10:37	10:39	汪集街卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.67	合格
乡镇	孔埠正街172号	10:50	10:52	汪集街卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.29	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	11:50	11:50	双柳街卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.85	检测合格
乡镇	新洲区双柳街学林路226号	8:00	8:20	双柳街卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.34	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	12:06	12:08	凤凰街卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	1.09	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	12:22	12:23	凤凰街卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.11	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司（水厂内）	8:52	8:53	道观河卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.91	检测合格
乡镇	道观河旅游大道43号	8:08	8:09	道观河卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.86	检测合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司	12:30	12:33	李集卫生院	3月12日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.47	合格

乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区	12:40	12:42	李集卫生院	3月12日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.08	合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水≥0.05；4	
											末梢水≥0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810