

新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 7 月 27 日监测结果

水厂性质 (市、 区、乡 镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司刘集水厂（水厂内）	8:55	8:59	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.12	<5	无	无	0.65	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司汪套水厂（水厂内）	9:05	9:09	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.2	<5	无	无	0.64	检测合格
区级	邾城一初	9:15	9:19	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.27	<5	无	无	0.13	检测合格
区级	新洲一中	9:27	9:32	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.27	<5	无	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:39	9:43	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.28	<5	无	无	0.12	检测合格

区级	新洲大酒店	9:50	9:54	武汉市新洲区疾病预防控制中心		末梢水	0.3	<5	无	无	0.22	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	6:58	6:59	三店街卫生院	7:23	出厂水	/	/	/	/	0.39mg/1	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	7:21	7:22	三店街卫生院	7:23	末梢水	/	/	/	/	0.08mg/1	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	7:10	7:10	双柳街卫生院	10:30	出厂水	\		无	无	0.66	检测合格
乡镇	新洲区双柳街学林路226号	8:00	8:20	双柳街卫生院	10:30	末梢水	\	\	无	无	0.39	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	10:33	10:35	汪集街卫生院		出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.76	合格
乡镇	孔埠卫生院	10:46	10:48	汪集街卫生院		末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.15	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	11:04	11:06	凤凰街卫生院		出厂水	/	/	无	无	0.44	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	11:20	11:21	凤凰街卫生院		末梢水	/	/	无	无	0.07	合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司	12:30	12:33	李集卫生院		出厂水	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无	0.96	合格
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区	12:40	12:42	李集卫生院	r	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.68	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司(水厂内)	9:12	9:13	道观河卫生院		出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.69	检测合格

乡镇	道观河旅游大道43号	8:16	8:17	道观河卫生院		末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.68	检测合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05；4	
											末梢水 ≥ 0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810