

新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 8 月 16 日监测结果

水厂性质 (市、 区、乡 镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司刘集水厂（水厂内）	8:55	9:00	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.12	<5	无	无	0.99	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司汪套水厂（水厂内）	9:06	9:10	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.16	<5	无	无	0.68	检测合格
区级	邾城一初	9:15	9:19	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.13	检测合格
区级	新洲一中	9:25	9:30	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:36	9:40	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.12	检测合格

[illegible]

标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05；4	
											末梢水 ≥ 0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准2006》，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810

乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司			三店街卫生院		出厂水	/	/
乡镇	三店街和平街和平卫生院			三店街卫生院		末梢水	/	/
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂			汪集街卫生院		出厂水	/	/
乡镇	孔埠卫生院			汪集街卫生院		末梢水	/	/
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司			李集卫生院		出厂水	/	/
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区			李集卫生院		末梢水	/	/
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司			凤凰街卫生院		出厂水	/	/
乡镇	新洲区凤凰镇			凤凰街卫生院		末梢水	/	/
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司（水厂内）			道观河卫生院		出厂水	/	/
乡镇	道观河旅游大道43号			道观河卫生院		末梢水	/	/

/	/		合格
/	/		合格
无异臭、 异味	无		合格
无异臭、 异味	无		合格
无异臭、 异味	无		检测合格
无异臭、 异味	无		检测合格
无	无		合格
无	无		合格
无异臭、 异味	无		检测合格
无异臭、 异味	无		检测合格

乡镇	新洲区长 源供水有 限公司凤 凰分公司	10:20	10:23
乡镇	新洲区凤 凰镇	10:46	10:47
乡镇	新洲区凤 凰镇	10:46	10:47
	凤凰寨		

凤凰街卫生 院		出厂水	/	/	无	无	0.61	合格
凤凰街卫生 院		末梢水	/	/	无	无	0.08	
凤凰街卫生 院		末梢水	/	/	无	无	0.08	合格