

新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 8 月 21 日监测结果

水厂性质 (市、 区、乡 镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司刘集水厂（水厂内）	9:01	9:06	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	8月21日	出厂水	0.11	<5	无	无	0.99	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司汪套水厂（水厂内）	9:12	9:16	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	8月21日	出厂水	0.23	<5	无	无	0.85	检测合格
区级	邾城一初	9:22	9:26	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	8月21日	末梢水	0.26	<5	无	无	0.15	检测合格
区级	新洲一中	9:33	9:37	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	8月21日	末梢水	0.27	<5	无	无	0.1	检测合格
区级	区教育局	9:43	9:48	武汉市新洲区 疾病预防控制中心	8月21日	末梢水	0.28	<5	无	无	0.12	检测合格

区级	新洲大酒店	9:54	9:58	武汉市新洲区疾病预防控制中心	8月21日	末梢水	0.31	<5	无	无	0.23	检测合格
乡镇	武汉市新洲区和平贺桥供水公司	6:49	6:50	三店街卫生院	8月21日	出厂水	/	/	/	/	0.63mg/1	合格
乡镇	三店街和平街和平卫生院	7:07	7:08	三店街卫生院	8月21日	末梢水	/	/	/	/	0.13mg/1	合格
乡镇	武汉帝元自来水有限公司	6:30	6:50	双柳街卫生院	8月21日	出厂水	/	/	无	无	0.54	检测合格
乡镇	新洲区双柳街学林路226号	7:40	7:40	双柳街卫生院	8月21日	末梢水	/	/	无	无	0.23	检测合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司汪集水厂	10:02	10:05	汪集街卫生院	8月21日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.78	合格
乡镇	孔埠卫生院	10:15	10:17	汪集街卫生院	8月21日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.11	合格
乡镇	武汉市保民供水实业有限公司		9:01	李集卫生院	8月21日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.48	合格
乡镇	仓埠街仓埠广场旁铭峰家苑小区		9:10	李集卫生院	8月21日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.07	合格
乡镇	新洲区长源供水有限公司凤凰分公司	11:31	11:33	凤凰街卫生院	8月21日	出厂水	/	/	无	无	0.43	合格
乡镇	新洲区凤凰镇	11:10	11:11	凤凰街卫生院	8月21日	末梢水	/	/	无	无	0.09	合格
乡镇	武汉新道鸿观供水有限公司(水厂内)	7:43	7:44	道观河卫生院	8月21日	出厂水	/	/	无异臭、异味	无	0.75	检测合格

乡镇	道观河旅游大道43号	8:26	8:27	道观河卫生院	8月21日	末梢水	/	/	无异臭、异味	无	0.72	检测合格
标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05；4	
											末梢水 ≥ 0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810