

新洲区水质监测每日公示

新洲区生活饮用水2026 年 8 月 28 日监测结果

水厂性质 (市、 区、乡 镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质类 型	监测指标					建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可 见物	余氯/二 氧化氯 (mg/L)	
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司刘集水厂（水厂内）	9:00	9:05	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.14	<5	无	无	0.93	检测合格
区级	武汉市新洲区长源供水有限 公司汪套水厂（水厂内）	9:11	9:16	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		出厂水	0.14	<5	无	无	0.98	检测合格
区级	邾城一初	9:21	9:25	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.15	检测合格
区级	新洲一中	9:32	9:36	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.11	检测合格
区级	区教育局	9:43	9:47	武汉市新洲区 疾病预防控制中心		末梢水	0.26	<5	无	无	0.13	检测合格

[illegible]

标准限值							1	15	无异臭、异味	无	末梢水 ≥ 0.05；4	
											末梢水 ≥ 0.02；	

1、依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，上述监测指标要求为：无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒

水厂出厂水余氯≥0.3mg/l，末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。

2、咨询及投诉电话：027-89351810

乡镇	新洲区长	11:17	11:19	凤凰街卫		出厂水	/	/
乡镇	新洲区凤凰镇	11:02	11:03	卫生院		末梢水	/	/
	雷寨							

无	无	0.8	合格
无	无	0.12	