

武汉市新洲区发展和改革局文件

新发改投〔2023〕56号

关于武汉经发粮食物流产业投资有限公司专用 供电工程初步设计的批复

武汉滨港新区建设投资有限公司：

你单位报送的《关于申请审批武汉经发粮食物流产业投资有限公司专用供电工程初步设计的函》（滨投文〔2023〕19号）及相关资料收悉。该项目已列入2023年度政府投资项目计划（平台公司项目第9项），经审查，同意该项目建设，现批复如下：

一、项目责任单位

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

二、项目名称

武汉经发粮食物流产业投资有限公司专用供电工程

三、项目建设地点

新洲区双柳街龙口路与天翔路交叉口

四、项目建设规模及主要建设内容

本项目为国家粮食物流（武汉）基地暨国家稻米交易中心园区的配套基础工程，受电设备（含高压电机）总容量为 23150 千伏安，主要建设内容包括电气工程、土建工程、通信工程等。具体内容如下：

2500 千伏安变压器 4 台、1600 千伏安变压器 4 台、1250 千伏安变压器 1 台、1000 千伏安变压器 3 台、630 千伏安 1 台、400 千伏安变压器 1 台、315 千伏安变压器 2 台、380 千瓦和 40 千瓦高压电机各 2 台；10 千伏电缆 20760 米，户内电缆终端 8 套，户外电缆终端 8 套，户内电缆肘型头 4 套，电缆中间头 59 套，电缆标志牌 560 块，环状钢筋砼电杆 182 根，架空绝缘导线 25500 米，户外环网箱 2 台，中压电缆拖管 500 米，中压电缆排管 4500 米，电缆现浇井 58 座，接地线 1240 米，镀铜钢接地棒 124 套，防火封堵材料 875 公斤，电缆井清淤 126 座，破复水泥路面 36 米、人行道步砖 380 米等。

五、主要建设标准

有关工程技术指标请严格按照相关规范和技术标准的规定执行。

六、工程设计

工程地质勘察深度基本满足初步设计要求，下阶段进一步核查不良地质的分布情况，完善处置措施。

七、相关配套条件

应严格执行国家有关规划、土地、环保、排水、征地拆迁等方面的规定，并办理相关手续。

八、工程概算及资金来源

经审查，核定本工程概算为 5377.50 万元，资金来源为项目建设单位自筹。

九、联审平台项目代码：2303-420117-04-01-422264

十、相关要求

请项目单位严格落实生态环境和资源保护、土地、规划、节能评估等相关政策；不得突破资源环境生态红线、城镇开发边界，严禁环境污染和破坏生态；施工过程中要加强对江、河、湖泊的水资源保护措施，避免对水资源造成污染；严格按照《市人民政府办公厅关于做好重大建设项目公共安全基础设施建设四同步工作的通知》要求，做好公共安全基础设施建设与项目建设的“同步设计、同步施工、同步验收、同步使用”；加强施工过程中的监管，杜绝危害社会稳定或安全事故的发生；严格按照《武汉市装配式建筑建设管理实施办法》文件要求，采用装配式建筑等新工艺、新业态、新材料进行项目建设；严格工程管理，落实征地拆迁政策和措施，确保项目顺利实施；严格履行基本建设程序，依法进行招标投标工作；严格设计变更管理，防止人为变更情况发生；严格工程质量和安全管理，确保工程质量和安全；落实项目投资报送专人制，确保项目开工后第一时间报送统计局入库。

附：

武汉经发粮食物流产业投资有限公司专用
供电工程概算审定表

单位：万元

序号	费用名目	送审金额	审定金额	增减额	备注
一	工程费	4850.10	4663.07	-187.03	
1	电气工程	3308.97	3213.63	-95.34	
2	土建工程	1414.84	1348.71	-66.13	
3	设备购置	126.30	100.73	-25.57	
二	土地使用费	100.00	100.00	0.00	
三	其他费	540.35	460.72	-79.63	
四	预备费	164.71	153.71	-11.00	
	合计	5655.16	5377.50	-277.66	

武汉市新洲区发展和改革局
2023年5月6日

武汉市新洲区发展和改革局

2023年5月6日印发